

АКТ от «20» июля 2021 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – «ООО Ступинская Управляющая Компания» в том, что на жилом доме №4, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Домостроительная, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО		Холодная вода
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	7477	477810	2033	32294		95985
	конец	7484	479730	2044	32485		96854
обратный	начало		474858		17		
	конец		476807		17		
израсходовано				11	191		869

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.
 Рассчитано по среднему значению: $DQ_{ГВ} = -8,75 \text{ Tкал}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ 191 _____ м³; Холодной воды _____ 869 _____ м³,
 ГВС _____ 15,925 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)



Афанасьев А.Е.

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Овчинников Р.С.



АКТ от «20» июля 2021 г

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

И.В. Кочетков

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	26918	1774050				233412
	конец	26958	1780003				235345
обратный	начало		1804321				
	конец		1810177				
израсходовано		40					1933

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ м³

ГВС _____ 40 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись) *[Подпись]* / (фамилия, инициалы) _____
 МП _____ ГВС- 106479

(подпись) *[Подпись]* / (фамилия, инициалы) _____
 ООО «Ступинская управляющая Компания» (фамилия, инициалы) _____
 Р.С./



АКТ от «20» июля 2021 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 34А, согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

36	Отчетный период	Показания приборов учета												
		Теплосчетчика					ГВС					Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	М³	ВСХ-40	М³			ВСХ-32
подающий	начало		23640	308813		3386	51553						55338	199457
	конец		23659	312410		3407	51899						55338	200826
обратный	начало			274538										
	конец			278135										
израсходовано			19			21	346				0			1369

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $\Delta Q_{ГВ} = - 4,98 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ 684 м³; Холодной воды _____ 1369 м³
ГВС 35,02 Гкал.

Дополнительно подлжит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) (фамилия, инициалы)



Представитель Абонента

(подпись) Овчинников РС /
(фамилия, инициалы)



АКТ от «20» июля 2021 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «21» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каглинина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Единицы измерения						
		Гдж	Гкал	М ³	Гдж	Гкал	М ³	ВСХНД-40 М ³
подающий	начало		5663	408494				35010
	конец		5670	409656				35431
обратный	начало			359357				
	конец			360483				
израсходовано				7				421

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 421 м³

ГВС _____ 7 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) _____ (фамилия, инициалы)



Афанасьев А.Е.

Представитель Абонента

(подпись) _____ / Овчинников Р.С. / (фамилия)



АКТ от «20» июля 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Капанина, дом 46, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика			ГВС			Подпиток ЦО	Холодная вода
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М		
подающий	начало	5814	300104	3				ВСХ-40 М	3
	конец	5821	301180						35013
обратный	начало		248286						
	конец		249194						
израсходовано				7					214

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 214 м³

ГВС 7 Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)



Афанасьев А.Е.

(подпись)

(фамилия)



Представитель Абонента _____

Овчинников Р.С.

МП

АКТ от «20» июля 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каглинина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика			ГВС		
		Гдж	Гкал	М	Гдж	Гкал	М
подающий	начало	2388	133986	3	3	3	ВСХд-50 М 3
	конец	2416	138851				27992
обратный	начало		131299				28723
	конец		136015				
израсходовано			28				731

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал; Горячей воды _____ м³; Холодной воды _____ м³

ГВС _____ 28 _____ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

ГВС-11707

Представитель Абонента _____

(подпись)

Овчинников Р.С.



Афанасьев А.Е.



АКТ от «20» июля 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61А, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика ЦО		Показания приборов учета				Холодная вода	
		Гдж	Гкал	М³	М³	Гкал	М³	ВСХ-40 М³	ВСХ-32 М³
подающий	начало		1259	71248		3252	49805	49013	185061
	конец		1279	76967		3272	50157	49013	186563
обратный	начало			70396					
	конец			76083					
израсходовано			20			20	352	0	1502

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: $DQ_{ГВС} = -5,96 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал. Горячей воды _____ 352 М³. Холодной воды _____ 1502 М³

ГВС 34,94 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП



Иванов А.Е.



Овчинников РС

АКТ от «20» июля 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода ВСХ-
		Гдж	Гкал	Гдж	Гкал	М ³	М ³
подающий	начало						13845
	конец						13997
обратный	начало						
	конец						
израсходовано							152
Продолжительность отчетного периода 720 час..							

Расчитано по среднему значению _____

Израсходовано: ЦО _____ Гкал.; Горячей воды _____ М³; Холодной воды _____ 152 М³

ГВС _____ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / _____
 (фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

 (подпись) / _____
 (фамилия, инициалы)

МП



АКТ от «20» июля 2021 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «21» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино Московской области, ООО «Ступинская УК.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Службина дом 12 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика		Показания приборов учета			
		ГДж	Гкал	ГВС	Подпиток ЦО	Холодная вода	Единицы измерения
подающий	начало	8872	490600	3206	196694		20869
	конец	8882	492233	3222	198370		21485
обратный	начало		461557		166185		
	конец		463077		167687		
израсходовано			10	16	173		616

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: $\Delta ГВС = - 2,5 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО _____ Гкал. Горячей воды _____ 173 м³; Холодной воды _____ 616 м³
 ГВС _____ 14,31 _____ Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергопоставляющей организации
 _____ / Атрельева Т.И. /
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 МУП



Представитель Абонента
 _____ / Овчинников Р.С. /
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 МУП

