

## АКТ от «25» сентября 2014 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61Б, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода				
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-32	М <sup>3</sup>	ВСХ-25
подающий	начало		8635	543068					10386		2239
	конец		8675	546088					10897		2885
обратный	начало			549358							
	конец			552344							
израсходовано			40						511		651

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал. Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 1162 м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ 40 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)  
МП

(фамилия, инициалы)

Председатель ТСЖ «Славянский-1»

(подпись) МП

/Овчинников Р.С./  
(фамилия, инициалы)



## АКТ от «25» сентября 2014 г.

### о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно

«Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Бахарева, дом 23 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода				
		теплосчетчика		ГВС						
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХНД-40	М <sup>3</sup>
подающий	начало		4473	230380						0
	конец		4490	232788						587
обратный	начало			228960						
	конец			231362						
израсходовано				17						587

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 587 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)  
МП

(фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись)  
МП

/Овчинников Р.С./  
(фамилия, инициалы)



# АКТ от «25» сентября 2014 г.

о потребления энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Каплина, дом 38, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		Единицы измерения			
		ГДж	Гкал	ГДж	Гкал	Подпиток ЦО	Холодная вода
подающий	начало		2720				ВСХНД-40
	конец		2737				0
обратный	начало						
	конец						
израсходовано			17				504
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 504 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>  
 ГВС \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 - МП

Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 МП / Овчинников Р.С. /

АКТ от «25» сентября 2014 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 34А, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



36	Отчетный период	теплосчетчика		Показания приборов учета			Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Гдж	Гкал	Гкал	М³	М³		М³	ВСХ-40	М³
подающий	начало		13388		771429				44569	91069
	конец		13456		777668				45486	92405
обратный	начало				757757					
	конец				763687					
израсходовано			68						917	1336

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды 0 м³ Холодной воды 2253 м³

ГВС 68 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП



**АКТ от «25» сентября 2014 г.**  
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно  
 Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖК» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская  
 Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица  
 Калинина, дом 46, корпус 3 и 4, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	ГДж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХД-50 М <sup>3</sup>
подающий	начало		10628	657178					96052
	конец		10692	665376					98720
обратный	начало			692101					
	конец			701022					
израсходовано			64						2668
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_ Гкал; Горячей воды \_ 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 2668 М<sup>3</sup>  
 ГВС 64 Гкал.

Дополнительно поддежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации / Представитель Абонента

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) /  
 МУП ГВС-11760

(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) /  
 ООО «Ступинская Управляющая Компания»  
 Овчинников Р.С. /

АКТ от «25» сентября 2014 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ГТО ЖК» городского поселения Ступино и Абонентом ООО «Ступинская Управляющая Компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Калинина, дом 4б, корпус 2, согласно показаниям приборов учета, израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета							
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	М <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	ВСХ-40 М <sup>3</sup>
подающий	начало		2716	139305					23718
	конец		2732	141412					24437
обратный	начало			88729					
	конец			90772					
израсходовано			16						719
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

ГВС 16 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергопоставляющей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП



Овчинников Р.С. /

АКТ от «25» сентября 2014 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ГТО ЖКХ» городского поселения Ступино Московской области, улица Домостроителей, согласно показаниям приборов учета и израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		Теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало	2736	140144	11	221		24821
	конец	2762	144458	11	221		26214
обратный	начало		138907				
	конец		143129				
израсходовано		26		0			1393

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.  
 Рассчитано по среднему значению:

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 1393 \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>,  
 ГВС \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_ Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

ГВС - 11374

Представитель Абонента  
  
 \_\_\_\_\_ / Овчинников Р.С.  
 (подпись) (фамилия, инициалы)



**АКТ от «25» сентября 2014 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно

и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 8, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода
		Единицы измерения					
подающий	начало	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>
	конец	5174	290008	5232	299156	255	30578
обратный	начало						
	конец	234244	243300				32465
израсходовано		58				0	1887

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 0 Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 1887 м<sup>3</sup>

ГВС 58 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Швагаева А.И.  
 (фамилия, инициалы)  
 МП ГВС-10195

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников Р.С.  
 (фамилия, инициалы)



**АКТ от «25» сентября 2014 г.**

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно

и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме №5, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения						
		Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>
подающий	начало	14008	647182				409	95460
	конец	14148	662529				409	100115
обратный	начало		647549					
	конец		663091					
израсходовано		140					0	4655

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 0 Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 4655 м<sup>3</sup>

ГВС 140 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергопоставляющей организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.И.С.

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Овчинников РС/

ГВС-35822



АКТ от «25» сентября 2014 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно  
 «Ступинская управляющая компания» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Больничный городок, дом 4 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика			Подпиток ЦО		
		ГВС					
		Единицы измерения					
		Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>	Гдж	Гкал	м <sup>3</sup>
подающий	начало						м <sup>3</sup>
	конец						03606
обратный	начало						03707
	конец						
израсходовано							
Продолжительность отчетного периода		720 час..					

Расчитано по среднему значению \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО \_\_\_\_\_ Гкал.; Горячей воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>; Холодной воды \_\_\_\_\_ 101 м<sup>3</sup>

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал.

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / *Морозова И.И.*  
 (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента



\_\_\_\_\_  
 (подпись) / Овчинников Р.С./  
 (фамилия, инициалы)

## АКТ от «25» сентября 2014 г

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно  
 и Абонентом - ООО Ступинская УК» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета				Холодная вода
		теплосчетчика	ГВС	Единицы измерения		
подающий	начало	5229	305961	Гкал	М <sup>3</sup>	19798
	конец	5302	329492	Гкал	М <sup>3</sup>	21895
обратный	начало		310421			
	конец		334863			
израсходовано			73			2097

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Расчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 2 Гкал.; Горячей воды 0 М<sup>3</sup>; Холодной воды 2097 М<sup>3</sup>  
 ГВС 73 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 МП \_\_\_\_\_ ГВС-6572

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
  
 / ОВЧИННИКОВ Р.С./

АКТ от «25» сентября 2014 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «26» августа 2014 г. по «25» сентября 2014 г. включительно

и Абонентом - ООО Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 6, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов



Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета			
		теплосчетчика	ГВС	Холодная вода	
		Единицы измерения			
подающий	начало	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
	конец	1125	79934		1117
обратный	начало	Гкал	м <sup>3</sup>	Гкал	м <sup>3</sup>
	конец	1156	91875		1544
израсходовано					
		31			427

Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.

Рассчитано по среднему значению: \_\_\_\_\_

Израсходовано: ЦО 0 Гкал.; Горячей воды 0 м<sup>3</sup>; Холодной воды 427 м<sup>3</sup>

ГВС 31 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам \_\_\_\_\_

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись)

МП

(фамилия, инициалы)

ГВС -366

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Овчинников Р.С. /

